



211512340993



SDSA-PT2022-0476

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2022-0473)



项目名称: 第二季度噪声检测

委托单位: 东营市港城热力有限公司

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2022年4月28日



说 明

- 1、本检测报告仅对被本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖计量认证章、检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 5、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 6、不可重复性试验不进行复检。
- 7、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告一式三份，正本和副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000



联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-0473

委托单位	东营市港城热力有限公司	单位地址	东营港经济开发区海港路 173 号大明工业园
联系人	赵方平	联系方式	13280360359
检测日期	2022.4.27	检验日期	/
检测人员	王康磊、张学文、樊金浩	检验人员	/
样品类型	/		
样品特征	/		
检测频次	检测 1 天，昼夜各 1 次。		
检测项目	噪声：工业企业厂界环境噪声		
<p>编制人：张 某</p> <p>审核人：李兴雷</p> <p>授权签字人： </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(盖章) 2022 年 4 月 28 日</p> </div>			

一、检测依据及方法

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
噪声	厂界噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

二、主要分析仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	声校准器	AWA6223	465
2	多功能声级计	AWA5688	138、139
3	五合一风速计	AZ8910	931
4	便携式风速风向仪	PLC-16025	134

三、检测结果

表 3-1 噪声检测结果

检测频次	检测位置	检测时间	检测结果	检测时间	检测结果
		昼间	dB (A)	夜间	dB (A)
2022 年 4 月 27 日	1#厂区东厂界	11:33	54.6	22:39	46.5
	2#厂区南厂界	11:12	54.1	22:17	47.5
	3#厂区西厂界	11:14	56.5	22:19	46.9
	4#厂区北厂界	11:32	57.2	22:37	44.7




图 3-1 噪声检测点位分布图

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-0473

四、质控措施

- 1、本次检测噪声，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

五、附表

检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	检测时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	湿度 (%)
2022 年 4 月 27 日	昼间	19	102.1	2.4	49
	夜间	13	101.7	1.6	49

(报告结束)